

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° AB18

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DIOURBEL
le 18/12/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 70421793798
- Marque : Powercom LTD
- Type : PCR 1600
- Constante d'impulsion : 1000 imp/KWh
- Rapport TC : / Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2023
- Calibre : 230V - 5(90)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 ✓ k2 ✓ (k1+k2) 122304 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Cheikh Tidiane Sidy BA
à l'adresse Wakhal diam - Diour Bambey

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 - Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 - Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 - Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

compteur pas fixé

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

Fatou
IF.

SENELEC

7017

CLIENT

IF

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/12/2025 à DIOURBELL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
70421793798 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Cheikh Tidiane Sidy BA
- Raison Social :
- Adresse : Wakhal Diam - Bambey
- Type de compteur : PCR 1600
- Compte de contrat : 23154999130

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° DB18 du 18/12/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- ☒ CONFORME
☐ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSTatou DDP
DESENELEC[Signature]
7017LE CLIENT[Signature]