

**Description des travaux de vérification des compteurs****PV FICHE CONSTAT N°25.110602**

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 06/11/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 11101161
- Marque : SIMELEC
- Type : M2X
- Constante d'impulsion : 2,5 wh/tr
- Rapport TC : 1 / Rapport TP : 1
- Classe : 2 Année : 2010
- Calibre : 230 V - (40-60) A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 1 k2 1 (k1+k2) 17.700 KWh Pmax 1

Installé et utilisé par Mr Monsieur Fulvio CARRERA  
à l'adresse cité Doudou BASSE, Villa N°160

**CONSTATS EXTERNES :****A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

**A2 – Scellés du boîtier**

Nr. scellés du boîtier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

**A3 - Capots**

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

**A4 – Ecran LCD**

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

**A5 - Raccordements**

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

**CONSTATS INTERNES :****B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

**COMMENTAIRES :**

Borne neutre grillée  
Absence de cache borne  
compteur pas bien fixé

Aucun scellé

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

**ENERGIE EXPRESS**

Abdoulaye DIOUF aff  
Fatou DIOUF LD

**SENELEC**

110813/010837  
SG

**CLIENT**

Signature

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 06/11/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 1110116.1 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Monsieur Fulvio CARRERA
- Raison Social :
- Adresse : Villa H160 cité Doudou BASSE
- Type de compteur : M2x
- Compte de contrat : 21035722316

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25110602 du 06/11/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

Abdoulage DIOUF  
Fatou DIOUF

SENELEC

Off  
170-2136

LE CLIENT

Fulvio